

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

20.12.2010 № 3774
На № _____ от _____

ООО «Гаран-Инвест»

Технические условия *подключения* подготовлены в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006 года «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

Технические условия подключения разработаны на основании запроса ООО «Гаран-Инвест» от 03 декабря 2010 года.

В качестве источника газоснабжения котельной (с ориентировочным расходом газа 1200 м³/час) для теплоснабжения жилой застройки по адресу: Ленинский район, вблизи д.Зименки, уч. 18/1, может быть использован газопровод высокого давления P=0,6 МПа D=225 мм, проложенный к д. Антоновка, находящийся на балансе ООО «Техагроком-3».

Ориентировочное расстояние от источника газоснабжения 0,5 км.

Срок действия технических условий подключения 1 год.

Внимание!

Данные технические условия подключения не являются основанием для разработки проекта газификации.

Обязательства организации, выдавшей технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения прекращаются в случае, **если в течение 1 года** с даты получения технических условий подключения правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о получении технических условий для присоединения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Заместитель Главного инженера-
Начальник Производственно-
Технического управления _____


В.В. Лапин

Начальник технического отдела _____


Т.Н.Овчинникова